

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.) **MERKEZ 11 İLÇE**

(1)	(10) İzinli Tüketim 167.771.960 m ³ /yıl (72,83%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 162.247.001 m ³ /yıl (70,43%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 162.247.001 m ³ /yıl (70,43%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 162.247.001 m ³ /yıl (70,43%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım m ³ /yıl (... %)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 5.524.959 m ³ /yıl (2,40%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım.(İZSU tüketimleri +Tanker Kullanımı+ İbadethane) (824.987 + 117.534 + 381.226) 1.323.747 m ³ /yıl (0,57%)	
	(11) Su Kayıpları 62.602.791 m ³ /yıl (27,17%)		(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 4.201.212 m ³ /yıl (1,82%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 68.127.750 m ³ /yıl (29,57%)
		(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 3.295.879 m ³ /yıl (1,43%)	(12) İzinsiz Tüketim 43.315 m ³ /yıl (0,02%)	
			(13)** Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 3.252.564 m ³ /yıl (1,41%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 59.306.912 m ³ /yıl (25,74%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 58.503.912 m ³ /yıl (25,40%)	
			(16)* Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 803.000 m ³ /yıl (0,35%)	

(*) İller Bankası depo kabul kriterleri baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

(**)Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinden baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

SİRKÜLER
Su Kaçak ve Kontrol

İZMİR (30 İLÇE) STANDART SU DENGESİ FORMU

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 315.299.444 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 230.882.688 m ³ /yıl (73,23%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 224.530.050 m ³ /yıl (71,21%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 224.176.491 m ³ /yıl (71,10%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 224.530.050 m ³ /yıl (71,21%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 353.559 m ³ /yıl (0,11%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 6.352.638 m ³ /yıl (2,01%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 1.467.569 m ³ /yıl (0,47%)	
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 4.885.069 m ³ /yıl (1,55%)	
	(11) Su Kayıpları 84.416.756 m ³ /yıl (26,77%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kayıbı) 4.483.501 m ³ /yıl (1,42%)	(12) İzinsiz Tüketim 215.474 m ³ /yıl (0,07 %)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 90.769.394 m ³ /yıl (28,79%)
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 4.268.027 m ³ /yıl (1,35%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 79.933.255 m ³ /yıl (25,35%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 78.482.141 m ³ /yıl (24,89%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 1.451.114 m ³ /yıl (0,46%)	

SİĞİRİ
Su Kaynakları ve Kontrol
Bölümü

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

ALİAĞA

(1)	(10) İzinli Tüketim 3.983.390 m ³ /yıl (78%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.935.430 m ³ /yıl (77,1%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.916.220 m ³ /yıl (76,73%)	(5) 10 3 Gelir Getiren Su Miktarı 3.935.430 m ³ /yıl (77,1%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 19.210 m ³ /yıl (0,37%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 47.960 m ³ /yıl (0,9%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 12.860 m ³ /yıl (0,24%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.167.410 m ³ /yıl (22,87%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 35.100 m ³ /yıl (0,66%)	
	(11) Su Kayıpları 1.119.450 m ³ /yıl (21,93 %)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 6.950 m ³ /yıl (0,13%)	(12) İzinsiz Tüketim 6.950 m ³ /yıl (0,13%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 1.112.500 m ³ /yıl (21,80%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.112.500 m ³ /yıl (21,80%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0%)	

Geni KACAR
Aliağa Bölgesi
Teknik İşletim Amiri

STANDART SU DENGESİ FORMU

BAYINDIR

(1)	(10) İzinli Tüketim 796.321 m ³ /yıl (%93,04)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 784.552 m ³ /yıl (%91,66)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 782.395 m ³ /yıl (%91,41)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 784.552 m ³ /yıl 3 2 (%91,66)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 2.157 m ³ /yıl (%0,25)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 11.769 m ³ /yıl (%1,38)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 1.769 m ³ /yıl (%0,21)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 71.348 m ³ /yıl (%8,34)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 10.000 m ³ /yıl (%1,17)	
Sisteme Giren Su Miktarı 855.900 m ³ /yıl (%100)	(11) Su Kayıpları 59.579 m ³ /yıl (%6,96)	(14) İdari Kayıplar 2.711 m ³ /yıl (%0,32)	(12) İzinsiz Tüketim 2.711 m ³ /yıl (%0,32)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 56.868 m ³ /yıl (%6,64)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 20.918 m ³ /yıl (%2,44)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 35.950 m ³ /yıl (%4,2)	

STANDART SU DENGESİ FORMU: (BERGAMA İLÇESİ)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 6.175.324 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 3.372.621 m ³ /yıl (54,6%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.369.951 m ³ /yıl (54,6%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.358.916 m ³ /yıl (54,4%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 3.369.951 m ³ /yıl (54,6%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 11.035 m ³ /yıl (0,2 %)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 2.670 m ³ /yıl (0 %)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 2.670 m ³ /yıl (0%)	
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 0 m ³ /yıl (0 %)	
	(11) Su Kayıpları 2.802.703 m ³ /yıl (45,4%)	(14) İdari Kayıplar (okuma hatalarından kaynaklı tahakkuk kayıbı) 1.701 m ³ /yıl (0,0%)	(12) İzinsiz Tüketim 1.701 m ³ /yıl (0,0%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 2.805.373 m ³ /yıl (45,4%)
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0,0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 2.801.002 m ³ /yıl (45,4%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 2.797.502 m ³ /yıl (45,3%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 3.500 m ³ /yıl (0,1%)	

Musa Altan KARAOĞAN
Bergama Teknik Amiri

Serdar YILMAZ
Bergama Teknik Amiri

BEYDAĞ

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda ver alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 555.077 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 353.088 m ³ /yıl (63,61%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 301.541 m ³ /yıl (54,32%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 301.142 m ³ /yıl (54,25%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 301.541 m ³ /yıl (54,32%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 399 m ³ /yıl (0,07%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 51.547 m ³ /yıl (9,28%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 1.547 m ³ /yıl (0,27%)	
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 50.000 m ³ /yıl (9,00%)	
			(12) İzinsiz Tüketim 90 m ³ /yıl (0,01%)	
		(14) İdari Kayıplar 90 m ³ /yıl (0,01%)	(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0,00%)	
			(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp Kaçaklar 170.363 m ³ /yıl (30,69%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 201.899 m ³ /yıl (36,37%)	(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 31.536 m ³ /yıl (5,68%)	
		(11) Su Kayıpları 201.989 m ³ /yıl (36,38%)		
				(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 253.536 m ³ /yıl (45,67%)

İzmir İli, Beydağ İlçesi, 2024 Yılı İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpları Yıllık Raporu

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

ÇEŞME

(1)	(10) İzinli Tüketim 7.059.590 m ³ /yıl (71,4%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 7.023.082 m ³ /yıl (71,1%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 6.922.295 m ³ /yıl (70,1%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 7.023.081 m ³ /yıl (71,08%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 100.786 m ³ /yıl (1,0%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 36.509 m ³ /yıl (0,4%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 7.191 m ³ /yıl (0,1%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 2.857.591 m ³ /yıl (28,92%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 29.318 m ³ /yıl (0,3%)	
	(11) Su Kayıpları 2.821.082 m ³ /yıl (28,6%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 794.621 m ³ /yıl (8,0%)	(12) İzinsiz Tüketim 18.097 m ³ /yıl (0,2%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 776.524 m ³ /yıl (2,4%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 2.026.461 m ³ /yıl (20,5%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 2.025.261 m ³ /yıl (20,5%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 1200 m ³ /yıl (0,0%)	

Kontrol ve Kontrol
Teknik
Müdürü

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz)

Okili

(1)	(10) İzinli Tüketim 1.707.696,00 m ³ /yıl (66.98%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 1.684.657,00 m ³ /yıl (100%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 1.671.098 m ³ /yıl (98.83%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 1.684.657,00 m ³ /yıl (66.08%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 13.559,00 m ³ /yıl (1.17%)	
	(11) Su Kayıpları 841.709,00 m ³ /yıl (33.02%)	(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 23.039,00 m ³ /yıl (2.66%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 6.629,00 m ³ /yıl (28.78%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 864.747,00 m ³ /yıl (33.92%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 16.410,00 m ³ /yıl (71.22%)	
		(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kayıbı) 41.246,00 m ³ /yıl (4.76%)	(12) İzinsiz Tüketim 31.246,00 m ³ /yıl (75.75%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 10.000,00 m ³ /yıl (24.25%)	
(1)	(11) Su Kayıpları 841.709,00 m ³ /yıl (33.02%)	(15) Fiziki Kayıplar 800.462,00 m ³ /yıl (92,56%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 450.000,00 m ³ /yıl (56.21%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 864.747,00 m ³ /yıl (33.92%)
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 350.462,00 m ³ /yıl (43.79%)	

Gökberk İSİK
Dikim Teknik Kısmı
Amiri

Serdal EVOĞIN
Bergama Şube Müdürü

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

FOÇA

(1)	(10) İzinli Tüketim 4.133.188 m ³ /yıl (73,2%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 4.083.262 m ³ /yıl (72,3%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 4.081.251 m ³ /yıl (72,3%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 4.083.262 m ³ /yıl (72,3%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 2.011 m ³ /yıl (0,03.%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 49.926. m ³ /yıl (0,88%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 4.716 m ³ /yıl (0,08%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.561.432 m ³ /yıl (27,6%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 45.210 m ³ /yıl (0,8%)	
	(11) Su Kayıpları 1.511.506 m ³ /yıl (26,7 %)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kayıbı) 48.855 m ³ /yıl (0,8%)	(12) İzinsiz Tüketim 48.855 m ³ /yıl (0,8%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 1.462.651 m ³ /yıl (25,9%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.461.566 m ³ /yıl (25,8%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 1.085 m ³ /yıl (0,1%)	

FOÇA

GÜMÜLDÜR

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 3.891.884 m³/yıl 100,00%	(10) İzinli Tüketim 3.090.910 m³/yıl 79,42%	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.043.331 m³/yıl 78,20%	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.022.079 m³/yıl 77,65%	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 3.043.331 m³/yıl 78,20%
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 21.252 m³/yıl 0,55%	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 47.579 m³/yıl 1,22%	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 8.660 m³/yıl 0,22%	
	(11) Su Kayıpları 800.974 m³/yıl 20,58%		(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 38.919 m³/yıl 1,00%	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 848.553 m³/yıl 21,80%
		(14) İdari Kayıplar 1.436 m³/yıl 0,04%	(12) İzinsiz Tüketim 1.436 m³/yıl 0,04%	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m³/yıl 0,00%	
		(15) Fiziki Kayıplar 799.538 m³/yıl 20,54%	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 795.646 m³/yıl 20,44%	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 3.892 m³/yıl 0,10%	

KARABURUN

(1)	(10) İzinli Tüketim 1.405.329 m ³ /yıl (88,6%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 1.383.181 m ³ /yıl (87,3%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 1.378.024 m ³ /yıl (86,9%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 1.383.181 m ³ /yıl (87,3%)
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 22.148 m ³ /yıl (1,4%)	(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 5.157 m ³ /yıl (0,3%)	
			(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 3.664 m ³ /yıl (0,2%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 202.097 m ³ /yıl (12,7%)
		(11) Su Kayıpları 179.949 m ³ /yıl (11,4%)	(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 18.484 m ³ /yıl (1,2%)	
			(12) İzinsiz Tüketim 897 m ³ /yıl (0,1%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 154.055 m ³ /yıl (9,7%)	
(1)	(11) Su Kayıpları 179.949 m ³ /yıl (11,4%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kayıbı) 154.952 m ³ /yıl (9,8%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 24.347 m ³ /yıl (1,5%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 202.097 m ³ /yıl (12,7%)
		(15) Fiziki Kayıplar 24.997 m ³ /yıl (1,6%)	(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 650 m ³ /yıl (0,0%)	

Yargı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü

STANDART SU DENGESİ FORMU: (KINIK İLÇESİ)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 1.297.457 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 589.275 m ³ /yıl (45,4 %)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 582.937 m ³ /yıl (44,9 %)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 580.032 m ³ /yıl (44,7%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 582.937 m ³ /yıl (44,9%)
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 6.338 m ³ /yıl (0,5 %)	(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 2.905 m ³ /yıl (0,2%)	
			(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 6.338 m ³ /yıl (0,5%)	
	(11) Su Kayıpları 708.182 m ³ /yıl (54,6%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma hatalarından kaynaklı tahakkuk kaybı) 1.701 m ³ /yıl (0,1%)	(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 0 m ³ /yıl (0%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 714.520 m ³ /yıl (55,1 %)
			(12) İzinsiz Tüketim 1.701 m ³ /yıl (0,1%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 706.481 m ³ /yıl (54,5%)	(13) Savaşlarda Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
			(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 702.981 m ³ /yıl (54,2 %)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 3500 m ³ /yıl (0,3 %)	

Güven KAL
Klinik Teknik

SERİLEMİN
Bergama Teknik Şube Müdürü

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)**KIRAZ**

(1)	(10) İzinli Tüketim 602.926 m ³ /yıl (66,92%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 519.542 m ³ /yıl (57,66%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 515.624 m ³ /yıl (57,23%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 519.542 m ³ /yıl (57,66%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 3.918 m ³ /yıl (0,43%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 83.384 m ³ /yıl (9,25%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 3.384 m ³ /yıl (0,37%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 381.373 m ³ /yıl (42,33%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 80.000 m ³ /yıl (8,87%)	
	(11) Su Kayıpları 297.989 m ³ /yıl (33,07%)	(14) İdari Kayıplar 1.069 m ³ /yıl (0,11 %)	(12) İzinsiz Tüketim 1.069 m ³ /yıl (0,11%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0,00%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 296.920 m ³ /yıl (32,95%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 296.920 m ³ /yıl (32,95%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0,00%)	
Sisteme Giren Su Miktarı				
900.915 m ³ /yıl (100%)				

MENDERES

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 2.494.037 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 2.327.484 m ³ /yıl (93,3%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 2.265.076 m ³ /yıl (90,8%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 2.249.638 m ³ /yıl (90,2%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 2.265.076 m ³ /yıl ² (90,8%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 62.408 m ³ /yıl (2,5%)	(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 15.438 m ³ /yıl (0,6%)		
			(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 9.408 m ³ /yıl (0,4%)		
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 53.000 m ³ /yıl (2,1%)		
	(11) Su Kayıpları 166.553 m ³ /yıl (6,7%)	(14) İdari Kayıplar 1.098 m ³ /yıl (0,1%)	(12) İzinsiz Tüketim 1.098 m ³ /yıl (0,0%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 228.961 m ³ /yıl (9,2%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)		
		(15) Fiziki Kayıplar 165.455 m ³ /yıl (6,6%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 165.455 m ³ /yıl (6,6%)		
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0,0%)		

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.) MENEMEN 2024

(1)	(10) İzinli Tüketim 4.045.976 m ³ /yıl (74,74%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.974.365 m ³ /yıl (73,42%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.965.565 m ³ /yıl (73,25%)	(5) 16 Gelir Getiren Su Miktarı 3.974.365 m ³ /yıl (73,42%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 8.800 m ³ /yıl (0,16%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 71.611 m ³ /yıl (1,32%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 17.001 m ³ /yıl (0,31%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.439.151 m ³ /yıl (26,58%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 54.610 m ³ /yıl (1,01%)	
	(11) Su Kayıpları 1.367.540 m ³ /yıl (25,26%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kaybı) 11.500 m ³ /yıl (0,21%)	(12) İzinsiz Tüketim 11.500 m ³ /yıl (0,21%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 1.356.040 m ³ /yıl (25,05%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.356.040 m ³ /yıl (25,05%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0%)	

AÇIKLAMALAR

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

Ödemiş

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 6.003.156 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 4.092.867 m ³ /yıl (68,17%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 4.002.272 m ³ /yıl (66,66%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.983.720 m ³ /yıl (66,36%)	(5) 3 2 Gelir Getiren Su Miktarı 4.002.272 m ³ /yıl (66,66%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 18.552 m ³ /yıl (0,30%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 90.595 m ³ /yıl (1,50%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 15.595 m ³ /yıl (0,25%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 2.000.884 m ³ /yıl (33,33%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 75.000 m ³ /yıl (1,24%)	
	(11) Su Kayıpları 1.910.289 m ³ /yıl (31,82%)	(14) İdari Kayıplar 2.606 m ³ /yıl (0,04%)	(12) İzinsiz Tüketim 2.606 m ³ /yıl (0,04%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 1.907.683 m ³ /yıl (31,77%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.797.307 m ³ /yıl (29,93%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 110.376 m ³ /yıl (1,83%)	

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, 2024 Yılı İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpları Yıllık Raporu

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

SEFERİ HİSAB

(1)	(10) İzinli Tüketim 3.765.105,84 m ³ /yıl (67,55%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.756.891,84 m ³ /yıl (67,41%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.756.891,84 m ³ /yıl (67,41%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 3.756.891,84 m ³ /yıl (67,41%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 0 m ³ /yıl (0%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 8.214,00 m ³ /yıl (0,14%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım. 8.214,00 m ³ /yıl (0,14%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.816.254,00 m ³ /yıl (32,59%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 0 m ³ /yıl (0%)	
	(11) Su Kayıpları 1.808.040,16 m ³ /yıl (32,44%)	(14) İdari Kayıplar (Okuma Hatalarından Kaynaklı Tahakkuk kayıbı) 0 m ³ /yıl (0%)	(12) İzinsiz Tüketim 0 m ³ /yıl (0%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 1.808.040,16 m ³ /yıl (32,44%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.808.040,16 m ³ /yıl (32,44%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0%)	

2
Selon
Usta

SELÇUK

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 2.093.496,50 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 1.984.215,50 m ³ /yıl (94,8%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 1.925.728,50 m ³ /yıl (92%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 1.868.552,50 m ³ /yıl (89,3%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 1.925.728,50 m ³ /yıl (92,0%)
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 58.487,00 m ³ /yıl (2,8%)	(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 57.176,00 m ³ /yıl (2,7%)	
			(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 5.487,00 m ³ /yıl (0,3%)	
		(11) Su Kayıpları 109.281,00 m ³ /yıl (5,2%)	(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 53.000,00 m ³ /yıl (2,5%)	
	(12) İzinsiz Tüketim 1.838,00 m ³ /yıl (0,1%)	(14) İdari Kayıplar 1.838,00 m ³ /yıl (0,1%)	(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 167.768,00 m ³ /yıl (8,0%)
			(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 107.443,00 m ³ /yıl (5,1%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 107.443,00 m ³ /yıl (5,1%)	(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0%)	

TİRE
STANDART SU DENGESİ FORMU

(1)	(10) İzinli Tüketim 3.517.527 m ³ /yıl (%82,97)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 3.466.347 m ³ /yıl (%81,77)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 3.456.574 m ³ /yıl (%81,54)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 3.466.347 m ³ /yıl (%81,77)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 9.773 m ³ /yıl (%0,23)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 51.180 m ³ /yıl (%1,2)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 1.180 m ³ /yıl (%0,03)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 772.943 m ³ /yıl (%18,23)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 50000 m ³ /yıl (%1,17)	
	(11) Su Kayıpları 721.763 m ³ /yıl (%17,03)	(14) İdari Kayıplar 4.450 m ³ /yıl (%0,11)	(12) İzinsiz Tüketim 4.450 m ³ /yıl (%0,11)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları m ³ /yıl (%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 717.313 m ³ /yıl (%16,92)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 622.313 m ³ /yıl (%14,68)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 95.000 m ³ /yıl (%2,24)	

TORBALI

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(1) Sisteme Giren Su Miktarı 7.059.305,62 m ³ /yıl (100%)	(10) İzinli Tüketim 5.953.420,62 m ³ /yıl (84,3%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 5.887.215,62 m ³ /yıl (83,4%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 5.850.296,62 m ³ /yıl (82,00%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 5.887.215,00 m ³ /yıl (83,4%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 36.919,00 m ³ /yıl (0,5%)	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 66.205,00 m ³ /yıl (0,9%)	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım 13.205,00 m ³ /yıl (0,2%)	
	(11) Su Kayıpları 1.105.885,00 m ³ /yıl (15,7%)	(14) İdari Kayıplar 4.971,00 m ³ /yıl (0,1%)	(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 53.000 m ³ /yıl (0,8%)	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.172.090,00 m ³ /yıl (16,6%)
			(12) İzinsiz Tüketim 4.971,00 m ³ /yıl (0,1%)	
		(15) Fiziki Kayıplar 1.100.914,00 m ³ /yıl (15,6%)	(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 0 m ³ /yıl (0%)	
			(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.100.914,00 m ³ /yıl (15,6%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 0 m ³ /yıl (0%)	

İzmir İli, Torbalı İlçesi, 2024 Yılı İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpları Yıllık Raporu

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

URCA

(1)	(10) İzinli Tüketim 5.712.664 m ³ /yıl (73.94%)	(4) Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 5.712.664 m ³ /yıl (73.94%)	(2) Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 5.712.664 m ³ /yıl (73.94%)	(5) Gelir Getiren Su Miktarı 5.712.664 m ³ /yıl (73.94%)
			(3) Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım - m ³ /yıl -	
		(9) Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi - m ³ /yıl -	(7) Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım - m ³ /yıl -	(6) Gelir Getirmeyen Su Miktarı 2.013.696 m ³ /yıl (26,06%)
			(8) Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım 0 m ³ /yıl (0%)	
		(14) İdari Kayıplar 38.631 m ³ /Yıl m ³ /yıl (0,5%)	(12) İzinsiz Tüketim 30.905 m ³ /yıl (0,4%)	
			(13) Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 7.726 m ³ /yıl (0,1%)	
Sisteme Giren Su Miktarı 7.726.360 m ³ /yıl (100%)	(11) Su Kayıpları 2.013.696 m ³ /yıl (26.06%)	(15) Fiziki Kayıplar 1.975.065 m ³ /yıl (25,56%)	(17) Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 2.124.749 m ³ /yıl (25,56%)	
			(16) Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar - m ³ /yıl -	


Selah DÜNDAR
Uzman Teknik Sube Müdürü

KEMALPAŞA

Sisteme Giren Su Miktarı 5.882.940 m ³ /yıl (100%)	İzinli Tüketim 4.617.134 m ³ /yıl (%78,48)	Faturalandırılmış İzinli Su Tüketimi 4.581.024 m ³ /yıl (%77,87)	Faturalandırılmış Ölçülmüş Kullanım 4.556.512 m ³ /yıl (77,45%)	Gelir Getiren Su Miktarı 4.581.024 m ³ /yıl (%77,87)
			Faturalandırılmış Ölçülmemiş Kullanım 24.512 m ³ /yıl (%0,42)	
		Faturalandırılmamış İzinli Su Tüketimi 36.110 m ³ /yıl (0,61%)	Faturalandırılmamış Ölçülmüş Kullanım (İZSU Tüketimleri, Tanker kullanımı: m ³ İbadethanelerin Su Tüketimi: m ³) 14.304 m ³ /yıl (%0,24)	Gelir Getirmeyen Su Miktarı 1.301.916 m ³ /yıl (22,13%)
			Faturalandırılmamış Ölçülmemiş Kullanım (Arıza nedeniyle tahliye) 21.806 m ³ /yıl (0,37%)	
	Su Kayıpları 1.265.806 m ³ /yıl (21,52%)	İdari Kayıplar 67.196 m ³ /yıl (1,14%)	İzinsiz Tüketim 38 m ³ /yıl (0,00%)	
			Sayaçlardaki Ölçüm Hataları 67.158 m ³ /yıl (1,14%)	
		Fiziki Kayıplar 1.198.610 m ³ /yıl (20,37%)	Temin ve Dağıtım Hatları ile Servis Bağlantılarında Oluşan Kayıp-Kaçaklar 1.187.647 m ³ /yıl (20,19%)	
			Depolarda Meydana Gelen Kaçak ve Taşmalar 10.963 m ³ /yıl (0,19%)	

STANDART SU DENGESİ FORMU: (Aşağıda yer alan tabloyu verilen açıklamalara göre doldurunuz.)

(*) İller Bankası depo kabul kriterleri baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

(**) Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinden baz alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır.

AÇIKLAMALAR

Su Dengesi Formu'nun (Hesap Tablosu) doldurulması için izlenecek adımlar;

Arda IŞIK
Birim Sorumlusu

Naz Ceren AYDIN
Merkez Kuzey Bölge
Teknik Şube Müdürü